静安区育婴堂路幼儿园新建暖通设备采购项目技术参数表

序号	设备名称及型号	数量	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
			名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分）	名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分）	制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分）	噪音dB(A)（外机运转音，内机高档风量噪音，均取最大值）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分)	风量m3/h（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%）	静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分）
1	侧出风多联机室外机	1	14	16	3.7	54	-	-
2	侧出风多联机室外机	1	22.5	25	6.2	57	-	-
3	侧出风多联机室外机	2	28	31.5	8	58	-	-
4	侧出风多联机室外机	2	40	45	11.1	59	-	-
5	上出风多联机室外机	1	33.5	37.5	7.8	57	-	110
6	上出风多联机室外机	4	40	45	9.4	57	-	110
7	上出风多联机室外机	1	68.5	75	16.4	60	-	110

8	上出风多联机室外机	3	73.5	81.5	18.4	60	-	110
9	上出风多联机室外机	1	85	95	21.8	62	-	110
10	低静压风管机	5	1.5	1.8	0.021	26	370	30
11	低静压风管机	3	2.5	2.8	0.028	29	500	30
12	低静压风管机	2	3.2	3.6	0.049	31	620	30
13	低静压风管机	2	3.6	4	0.049	31	620	30
14	低静压风管机	1	5	5.6	0.1	37	980	30
15	四面出风嵌入机	1	5	5.6	0.035	32	916	-
16	四面出风嵌入机	6	7.1	8	0.038	36	1090	-
17	四面出风嵌入机	2	8	9	0.04	41	1200	-
18	四面出风嵌入机	1	9	10	0.042	41	1450	-
19	四面出风嵌入机	1	10	11.2	0.072	42	1600	-
20	四面出风嵌入机	3	11.2	12.5	0.074	42	1750	-
21	四面出风嵌入机	24	12.5	14	0.077	42	1900	-
22	四面出风嵌入机	2	14	16	0.114	46	2100	-
23	新风室内机	1	14	12.5	0.2	43	1200	250
24	新风室内机	1	22.4	20	0.35	47	1900	310
25	新风室内机	1	28	25	0.45	49	2300	310

26	新风室内机	5	40	34	1	54	4600	420
27	1HP 分体挂壁机	17	2.6	3.5	0.7	38	700	-
28	1.5HP 分体挂壁机	3	3.5	5	0.9	40	720	-
29	3HP 分体挂壁机	1	7.1	10	2	45	1350	-
30	5HP 分体四面出风嵌入机	2	12	13.2	4	48	2000	-