

单一来源论证签到单

论证时间: 2026 年 09 月 20 日 09:30 时

[illegible]

上海政府采购专家证书



专家姓名：路世强

身份证号：230102196312222453

工作单位：退休

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购评审专家管理的相关规定，经综合评定，现聘请路世强同志为上海市政府采购评审专家，并纳入本市政府采购专家库实行动态管理。

根据专家库实时查询结果，该同志：

聘期状态：在聘

注册号：102219

证书编号：SHZF CG 2009-0781

上海市财政局

查询时间：2026-09-01 09:49

证书内容以上海政府采购网实时查询结果为准，打印本页仅供30日内参考。

上海政府采购专家证书



专家姓名：窦啸松

身份证号：310110196309015832

工作单位：上海炳昊建设咨询有限公司(当前兼
职)

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购评审专家管理的相关规定，经综合
评定，现聘请窦啸松同志为上海市政府采购评审专家，并纳入本市政府采购专家库实行
动态管理。

根据专家库实时查询结果，该同志：

聘期状态：在聘

注册号：125725

证书编号：SHZFCG 2013-0480

上海市财政局

查询时间：2026-09-17 10:45

证书内容以上海政府采购网实时查询结果为准，打印本页仅供30日内参考。

上海政府采购专家证书



专家姓名：闵波

身份证号：310225198011135013

工作单位：上海浦海求实电力新技术股份有限
公司(当前全职)

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购评审专家管理的相关规定，经综合评定，现聘请闵波同志为上海市政府采购评审专家，并纳入本市政府采购专家库实行动态管理。

根据专家库实时查询结果，该同志：

聘期状态：在聘

注册号：192244

证书编号：SHZFCG 2020-0213

上海市财政局

查询时间：2026-09-01 07:04

证书内容以上海政府采购网实时查询结果为准，打印本页仅供30日内参考。

论证结论

项目名称：桃李实验幼儿园新建项目能源接入

论证结论	1. 是否有限制性、歧视性条款的论证意见（☐有 ☒无） 无 2. 对供应商唯一性的论证意见（☒唯一 ☐不唯一） 根据桃源县区域能源规划，桃李实验幼儿园采用区域集中能源供冷/供热。由于目前已建成的2#能源站，中奥绿能燃气能源站，甲能临时能源站由于地下管线条件限制无法设置能源供应管段。其他1#、3#能源站目前尚未启动建设。现仅有5#临时能源站从地理条件上满足供应需求。根据城镇能源规划，规划要求，向燃气管网运营商管理权限，符合单一来源采购条件，同意该项目建设单一来源方式。 3. 其他补充意见 补充5#临时能源站满足桃李幼儿园供应条件的文件资料。
专业人员 成员签字	
日期	2026 年 09 月 20 日

注：本表必须由组长填写。本页不够可加附页，并请论证小组成员逐页签字。

专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张心强
	职称:	高工
	工作单位:	上海电气集团能源有限公司
项目信息	项目名称:	桃李实验幼儿园新建项目能源接入
	供应商名称:	上海环城新能源有限公司
论证意见	(论证意见应当完整、清晰、明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 桃李实验幼儿园新建项目能源接入项目,采用单一来源采购,该项目采用单一来源采购方式和依据: 根据桃浦地区公共绿地能源规划,桃李实验幼儿园只取采用区域集中能源供冷/供热,目前该地块已建成的2号能源站、中央绿地临时能源站由于地下管线条件限制无法设置能源管线向桃李幼儿园供电,该地区内其它1号、3号能源站目前尚未启动建设,张仅有5号临时能源站从地理条件,以及目前该站管条件,及配套管网主管管控权限,是当时唯一能够向桃李幼儿园供冷/供热。综上所述,该项目受地块能源规划,管网资源,唯一物理接入点,管网主管及支网全权权限,该项目符合单一来源采购条件,根据政府采购法单一来源采购方式的要求,该项目满足要求,同意采用单一来源采购方式,需补充5号能源站的资料。	
签字	张心强	日期: 2026年09月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	姜卓松	
	职称:	高工	
	工作单位:	上海环能建设咨询有限公司	
项目信息	项目名称:	桃李实验幼儿园新建项目能源接入	
	供应商名称:	上海环城新能源有限公司	
论证意见	(论证意见应当完整、清晰、明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 1. 本项目建设项目设计方案的同类意见中明确本项目采用分布式供热。详见设计方案意见，见征询单。且明确具体要求与桃浦镇新城对接落实。 2. 本项目设计说明中也明确“空调系统采用区域集中热源进行供热/供冷”。 3. 上海环能新能源公司是上海环境能源股份有限公司与上海桃浦镇新城开发设计咨询有限公司合资设立的公司，详见合资合同。 4. 从现状情况来看，11.3号热源站尚未建设，仅有5号临时热源站具备供应冷热水条件。从地理位置来看5号站也最近。 5. 在项目地块的能源规划由上海环能新能源有限公司建设。 综上所述，上海环能新能源有限公司为唯一供应商。		
签字	姜卓松		日期: 2026年09月20日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 闵佳	
	职称: 高工	
	工作单位: 上海环城新能源有限公司	
项目信息	项目名称: 桃李实验幼儿园新建项目能源接入	
	供应商名称: 上海环城新能源有限公司	
论证意见	(论证意见应当完整、清晰、明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 上海环城新能源有限公司是目前上海杨浦区创城合资的唯一一家新能源公司, 桃李实验幼儿园目前只能与5号临时能源站接入, 其他能源站均不具备条件接入, 接入点具有唯一性, 5号临时能源站具备对桃李实验幼儿园供给冷热水的物理条件, 当前管网运营及并网验收权限归属于上海环城新能源有限公司, 其他第三方社会单位即使可以承担部分管线作业, 但不具备可供输出的冷热水, 不具有管网运营及并网验收权限, 无法保障桃李实验幼儿园明年的冷热水供应。 因此, 上海环城新能源有限公司具备本项目单一来源采购的条件。	
签字	闵佳	日期: 2026年09月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

上海市政府采购评审专家承诺书

我愿自觉遵守政府采购有关法律、法规，恪守职业道德，认真完成本次政府采购项目评审工作。现承诺如下：

一、廉洁承诺

本人未收受供应商或者其他利害关系人的财物或者其他好处。

二、与供应商无利害关系承诺

本人与该项目相关供应商不存在以下利害关系：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、熟悉业务承诺

1. 本人熟悉政府采购法律法规。

2. 本人熟悉本项目商务、技术的评审内容。

四、遵守评审纪律承诺

1. 本人未接受其他评审专家委托代为评审。

2. 本人已将所有通讯工具交由代理机构统一保管。

3. 本人将遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，依法独立评审，出具和签署评审意见，并承担个人责任。

4. 本人将履行保密义务，不与供应商或者其他利害关系人私下接触、泄露评审文件及评审情况，以及在评审过程中获悉的国家秘密和商业秘密。

本人已知晓《政府采购实施条例》第七十五条、《上海市政府采购

评审专家和评审工作管理办法》第四十条、第四十一条对政府采购评审专家违法违规行为进行处罚和惩戒的规定。如有违反，将承担相应法律责任。

评审专家（签字）：



2026年 9 月 20 日

附：相关法律及规定条文

《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十五条 政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处 2000 元以上 2 万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

.....

《上海市政府采购评审专家和评审工作管理办法》

第四十条 评审专家有下列情形之一的，列入不良行为记录：

.....

（二）接受其他评审专家委托或擅自委托他人代为参加评审工作的；

（三）在评审工作中有明显倾向性、歧视性的；

（四）违反本办法第三十一条规定，对政府采购活动的进行和管理造成不良影响的；

.....

第四十一条 对评审专家做出的处罚和不良行为记录信息，市财政局将按照国家和本市有关规定与相关公共信用信息平台共享，有关行政主管部门等将依法对被处罚和有不良行为记录的评审专家进行联合惩戒。