

3 所学校分体式空调采购项目（310107000260904132323-07379156） 的更正公告

各投标方：

上海市普陀区政府采购中心受上海市普陀区教育事业服务中心委托，3 所学校分体式空调采购项目（项目编号：310107000260904132323-07379156）进行公开招标，现对采购文件的需求进行更正并对时间进行延期：

更正内容：

原：

第四章 采购需求 四、空调设备采购清单及技术要求 序号1. 空调设备及工程量清单

序号	设备名称	能效等级	APF	制冷量 (W) 允许偏差范围：±3%	制热量 (W) 允许偏差范围：±3%	内外机最高噪音 dB (A) 允许偏差范围：±5%	循环风量 m³/h 允许偏差范围：±10%	电压/频率
1	一拖一 1.5 匹风管机	1 级	≥3.97	3500	4000	内机：34 外机：50	600	220V/ 50Hz
2	一拖一变变频 2 匹嵌机	1 级	≥4.50	5000	6000	内机：41 外机：53	1000	220V/ 50Hz
3	一拖一变变频 3 匹嵌机（核心产品）	1 级	≥4.20	7200	8100	内机：45 外机：56	1300	220V/ 50Hz
4	一拖一变变频 5 匹嵌机	1 级	≥4.20	12000	13000	内机：50 外机：58	2000	380V/ 50Hz

现更正为：

序号	设备名称	能效等级	APF	制冷量 (W)（不低于要求参数值的 97%）	制热量 (W)（不低于要求参数值的 97%）	内外机最高噪音 dB (A)（不高于要求参数值的 105%）	循环风量 m³/h（不低于要求参数值的 90%）	电压/频率
1	一拖一 1.5 匹风管机	1 级	≥3.97	3500	4000	内机：34 外机：50	600	220V/ 50Hz

2	一拖一变频 2 匹嵌机	1 级	≥ 4.50	5000	6000	内机: 41 外机: 53	1000	220V/ 50Hz
3	一拖一变频 3 匹嵌机(核 心产品)	1 级	≥ 4.20	7200	8100	内机: 45 外机: 56	1300	220V/ 50Hz
4	一拖一变频 5 匹嵌机	1 级	≥ 4.20	12000	13000	内机: 50 外机: 58	2000	380V/ 50Hz

原:

第一章招标公告 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2026-10-29 09:30:00 (北京时间)

投标地点: 上海电子投标客户端上传加密标书(纸质文件递交地点: 上海市大渡河路 1668 号 5 号楼 A 区 412 室)

开标时间: 2026-10-29 09:30:00

开标地点: 上海市普陀区大渡河路 1668 号 5 号楼 A 区 412 室

现更正为:

提交投标文件截止时间: 2026-11-06 09:30:00 (北京时间)

投标地点: 上海电子投标客户端上传加密标书(纸质文件递交地点: 上海市大渡河路 1668 号 5 号楼 A 区 412 室)

开标时间: 2026-11-06 09:30:00

开标地点: 上海市普陀区大渡河路 1668 号 5 号楼 A 区 412 室

除上述内容外, 其他内容和要求不变。

采购代理机构: 上海市普陀区政府采购中心

地址: 大渡河路 1668 号

联系人: 孙老师

联系电话: 52564588-8470

采购人: 上海市普陀区教育事业服务中心

地址: 上海市普陀区怒江路 229 号 2 楼

联系人: 金老师

联系电话: 021-62161440

2026 年 10 月 21 日