

1	16HP 顶送风空调室外机	1	45	50	12.000	60		120		0.52
2	28HP 顶送风空调室外机	3	78.5	88	19.500	63		120		2.72
3	30HP 顶送风空调室外机	1	83.5	94	22.500	64		120		0.97
4	34HP 顶送风空调室外机	1	95	106.5	25.500	65		120		1.10
5	36HP 顶送风空调室外机	4	101.5	114	27.500	65		120		4.69
									合计	10.00
(2) 空调室内机										
序	设备名	数	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	

号	称及型号	量	名义制冷量 kW（允许偏差 率-3%，超出 扣分）	名义制热量 kW（允许偏差 率-3%，超出 扣分）	制冷功率 kW （允许偏差 率：-5%，超 出扣分）	噪音 dB(A)（外机四面 运转音，内机高档风量 噪音）（噪音允许偏差 率-5%，超出扣分）	风量 m3/min（外机 风量不做要求，内 机风量允许偏差 率：-10%）	静压 Pa（允 许偏差率： -5%，超出 扣分）	其他	分值
1	7.1超薄 风管式 室内机	2	7.1	8	0.065	35	18.5	50		0.10
2	10.0超 薄风管 式室内 机	6	10	11.2	0.1	35	25	80		0.43
3	2.8环绕 气流嵌 入式室 内机	4	2.8	3.2	0.02	30	12			0.08
4	3.6环绕 气流嵌 入式室 内机	2	3.6	4	0.02	30	12			0.05
5	4.5环绕 气流嵌	8	4.5	5	0.02	32	13			0.26

	入式室内机									
6	5.6 环绕气流嵌入式室内机	2	5.6	6.3	0.025	33	14			0.08
7	7.1 环绕气流嵌入式室内机	4 7	7.1	8	0.03	35	16			2.41
8	9.0 环绕气流嵌入式室内机	1 4	9	10	0.04	36	21			0.91
9	10.0 环绕气流嵌入式室内机	1 3	10	11.2	0.055	40	25			0.94
1 0	11.2 自由静压风管式室内机	9	11.2	12.5	0.4	42	30	200		0.73
合计										6.00
(3) 新风室外机										

序号	设备名称及型号	数量	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	其他	分值
			名义制冷量 kW (允许偏差率-3%, 超出扣分)	名义制热量 kW (允许偏差率-3%, 超出扣分)	制冷功率 kW (允许偏差率: -5%, 超出扣分)	噪音 dB(A) (外机四面运转音, 内机高档风量噪音) (噪音允许偏差率-5%, 超出扣分)	风量 m3/min(外机风量不做要求, 内机风量允许偏差率: -10%)	静压 Pa(允许偏差率: -5%, 超出扣分)			
1	10HP 侧送风新风室外机	2	28	17.4	10	58		35			0.26
2	16HP 侧送风新风室外机	5	40	27.8	14	61		35			0.94
3	20HP 侧送风新风室外机	3	56	34.8	21	65		35			0.8
										合计	2.00
(4) 新风室内机											

序号	设备名称及型号	数量	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	分值
			名义制冷量 kW (允许偏差率-3%, 超出扣分)	名义制热量 kW (允许偏差率-3%, 超出扣分)	制冷功率 kW (允许偏差率: -5%, 超出扣分)	噪音 dB(A) (外机四面运转音, 内机高档风量噪音) (噪音允许偏差率-5%, 超出扣分)	风量 m3/min(外机风量不做要求, 内机风量允许偏差率: -10%)	静压 Pa(允许偏差率: -5%, 超出扣分)	其他	
1	2500 风量新风室内机	2	28	17.4	0.50	53	41	300		0.20
2	4000 风量新风室内机	5	40	27.8	0.95	57	66	450		0.71
3	6000 风量新风室内机	3	56	34.8	1.3	61	100	450		0.59
								合计:		1.5
(5) 新风室外机										
序	设备名	数	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	

号	称及型号	量	名义制冷量 kW（允许偏差 率-3%，超出 扣分）	名义制热量 kW（允许偏差 率-3%，超出 扣分）	制冷功率 kW （允许偏差 率：-5%，超 出扣分）	噪音 dB(A)（外机四面 运转音，内机高档风量 噪音）（噪音允许偏差 率-5%，超出扣分）	风量 m3/min（外机 风量不做要求，内 机风量允许偏差 率：-10%）	静压 Pa（允 许偏差率： -5%，超出 扣分）	其他	分值
2 2	4000 风 量全热 交换器	2	温度交换效率制冷 66%/制热 80%	焓交换效率制冷 62%/制热 75%	3.1	56	66	380		0.50
									合计：	0.5
技术参数分值总计（每行参数中有一个不满足的，按全行扣分）										21

2、投标截止时间及开标时间延期至 2026-06-26 10:00:00（北京时间）

3、其余内容不变