

公利医院层流系统维修改造项目的更正文件

(项目编号：310115000260617118997-15363598-1)

一、第二章项目招标需求/三、技术质量要求/9.1 供货清单更正：

原内容如下：

序号	设备名称	规格技术参数（含材料、工艺要求）	数量	供货期+安装	质保期	备注
1	风冷螺杆式热泵机组（核心产品）	详见：具体技术参数指标要求	2	≤60 天	≥5 年	衡量制冷设备效率指标系数为 ≤ 9.0, ≤双二级全负荷能效；室外安装
2	净化机组		5	≤60 天	≥5 年	室外机型万级/十万级
3	排风机组		5	≤60 天	≥5 年	室外机型万级/十万级
4	自动系统控制柜		5	≤60 天	≥5 年	室外安装
5	净化机组水管阀门组件		5 套	≤60 天	≥5 年	室外安装

现更改为：

序号	设备名称	规格技术参数（含材料、工艺要求）	数量	供货期+安装	质保期	备注
1	风冷螺杆式热泵机组（核心产品）	详见：具体技术参数指标要求	2	≤60 天	≥5 年	衡量制冷设备效率指标系数为 ≤ 9.0, ≥双二级全负荷能效；室外安装
2	净化机组		5	≤60 天	≥5 年	室外机型万级/十万级
3	排风机组		5	≤60 天	≥5 年	室外机型万级/十万级
4	自动系统控制柜		5	≤60 天	≥5 年	室外安装
5	净化机组水管阀门组件		5 套	≤60 天	≥5 年	室外安装

二、更正投标截止时间及开标时间

原时间为：投标截止时间及开标时间：

- 1、投标截止时间：2026 年 9 月 23 日 10 时（电子采购平台显示时间）。
- 2、开标时间：2026 年 9 月 23 日 10 时（电子采购平台显示时间）。

现更正为：投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2026 年 9 月 28 日 10 时（电子采购平台显示时间）。

2、开标时间：2026 年 9 月 28 日 10 时（电子采购平台显示时间）。

三、其他内容不变。

采购人：上海市浦东新区公利医院

