上海铁路运输法院万荣一路开办费（两庭建设）
档案室设备搬迁项目
补充竞争性磋商文件

一、补充竞争性磋商文件和竞争性磋商文件有同等效力，其中内容凡与竞争性磋商文件不同之处，以本补充竞争性磋商文件的内容为准。

二、对竞争性磋商文件的澄清如下：

1、是否可前往石龙路项目现场踏勘，核实密集柜规格、档案实物尺寸、密集柜层板规格及现场施工条件等相关情况？

答：库房现有密集架单节规格 900*550*2200mm，密集柜层板规格要求需求文档中已明确，层板均匀承重不小于 80kg/层；投标人中标后可自行踏勘新旧库房现场，复核密集架在新库房内排布的可行性，空间排布。

2、本密集柜改造项目需增补配套层板，烦请明确新增层板的供货主体是否为甲方？

答：新增层板的供货由投标人提供，招标清单中已明确需要报价的内容。

3、档案消杀方案中药剂与施用对象存在矛盾：1000ppm 含氯杀菌剂为氧化性药剂，具备漂白、酸化作用，依据 DA/T 35-2017《档案虫霉防治一般规则》，该药剂不建议直接接触纸质档案，但方案描述为对档案全域喷洒。请问招标人是否接受变更为其他合规的档案消杀工艺？

答：根据 DA/T 35-2017 《档案虫霉防治一般规则》，投标人可按照该标准自主选用适用于档案的合规消杀药剂及工艺（如除虫菊酯类等），允许投标人提交优于原消杀方案的技术方案供评审。

4、请问本项目预计施工时间，施工时段是否安排在 2027 年春节前后？

答：具体施工时间为收到采购人的搬迁通知起。

上海铁路运输法院

上海上咨建设工程咨询有限公司

2026 年 11 月 9 日