

上海科技大学硬 X 射线自由电子激光 装置-高纯氦气采购文件问题 回复文件

项目编号：310000000260129171971-00311020

采购编号：0026-J00029075

招标代理机构内部编号：STC26A470

招标人：上海科技大学

招标代理机构：上海中招招标有限公司

回 复 日 期：2026 年 10 月 17 日

致：各潜在投标人

首先欢迎各投标人参与上海科技大学硬 X 射线自由电子激光装置-高纯氦气（采购编号：0026-J00029075、项目编号：310000000260129171971-00311020、招标代理机构内部编号：STC26A470）的招标项目，有潜在投标人对采购文件提出问题。现回复如下：

问题事项 1：DN40/2.3MPa 氦气安全阀 90 台；DN20/22MPa 氦气安全阀 40 台，0-4.0MPa 压力表 45 台；0-22MPa 压力表 10 台，氦气储罐是否涉及压力容器，另外，安全阀和压力表是否一备一用？。

回复：氦气储罐为压力容器，安全阀为一备一用，压力表没有一备一用。

问题事项 2：因需要现场用管束车充装，管束车场地预留空间，40 尺管束车倒车、转弯半径是否足够？

回复：现场尺寸足够，以前送气，均为 40 尺管束车。

问题事项 3：每个月一次充装，充装量多少？

回复：正常情况下，每月充装量不会超过 2 个管束车量，如果需要更多招标人会提前与供应商沟通。

问题事项 4：“技术规格说明书”中“六、供应方式”第 1 点提到“投标方须使用管束式集装车供气，并根据需要在采购人用气现场停留一定日期”，请明确停留日期是多久？

回复：停留日期由充气速度决定，根据投标人提供的充气管道尺寸决定，一般不超过 2 天，速度快的话当天上午到，下午充完就可以走。

问题事项 5：“技术规格说明书”、“一、运行补充氦气需求及技术要求”中“（2）技术要求”第 5 点：“随车气体分析报告；备注：买方认可的第三方资质机构出具的质量检测报告”，请明确是否每一车货物均需提供第三方资质机构出具的质量检测报告？

回复：每车货物均需提供第三方资质机构出具的质量检测报告。

问题事项 6：“技术规格说明书”、“一、运行补充氮气需求及技术要求”中“（2）技术要求”第 8 点：“氮气纯度检测；备注：投标方需提供三次氮气纯度检测工作，检测项目为 GB/T 4844-2011 中高纯氮气定义的所有杂质种类”，请明确该点中提到的检测报告是第三方资质机构出具的质量检测报告还是我司自行检测出具的 COA 报告；

回复：该检测报告需要由有资质的检测机构出具，不限定供应商还是第三方。

问题事项 7：“技术规格说明书”、“一、运行补充氮气需求及技术要求”中“（2）技术要求”第 6 点“储罐安全阀校验”、第 7 点“储罐压力表校准”，请明确在项目执行期间，是否储罐安全阀校验次数为 1 次，储罐压力表校验为 2 次

回复：明确项目执行期间储罐安全阀校验次数为 1 次，储罐压力表校验为 2 次。

问题事项 8：这些高纯氮气储气罐的布局，数量，管道，阀门，连接方式等等，涉及后续供应过程中，充装安全和质量保证，需要到现场进行踏勘和确认，请帮忙安排。

回复：组织现场进行踏勘和确认，各投标人根据自身情况决定是否参与。

踏勘日期为 2026 年 10 月 20 日下午 13:30，踏勘地点：上海市罗山路 3199 号，联系人：唐闽，联系电话：13761075057。

本项目的投标截止时间、保证金缴纳截止时间和开标时间延期至 2026 年 11 月 02 日上午 09:30（北京时间）。

特此回复！

回复人：上海中招招标有限公司

回复日期：2026 年 10 月 17 日