

华泾市民中心城市更新项目变配电工程项目

(项目编号: 310104103260519111983-04355416-1)

一: 采购人: 上海市徐汇区华泾镇人民政府

二: 采购代理机构: 上海碧凌工程咨询有限公司

三: 补充招标文件的具体内容

1、请明确本次招标设备元器件品牌要求

答 1: 本项目招标文件不指定任何元器件品牌, 不设置推荐品牌。所有元器件须满足招标文件载明的技术参数(华泾市民中心城市更新项目变配电工程项目实施内容清单及图纸)、国家标准、规范要求, 投标人自行选型, 所选元器件性能、质量不得低于采购文件技术要求。

2、请明确本次招标变压器品牌和能耗等级要求

答 2: 本项目不指定变压器品牌; 变压器能耗等级按招标文件技术参数(华泾市民中心城市更新项目变配电工程项目实施内容清单及图纸)、现行国家能效标准执行, 投标产品须满足采购文件对应的能效指标并提供有效佐证材料

3、请明确低压柜内电气火灾探测器, 消防电源模块及配套互感器是否由总包统一提供?

答 3: 本项目低压柜内电气火灾探测器、消防电源模块及配套互感器不由总包提供, 由投标单位根据图纸要求自行提供求自行提供。

