上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）一期信息机房设施设备改造的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：3100000002603311996l7-00381885-1

原公告的采购项目名称：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）一期信息机房设施设备改造

首次公告日期：2026 年 10 月 28 日

二、更正信息

（一）、问：核心机房至一楼或者地下一楼 ups 间是否有电梯，如果有是否可以使用，如果没有拆除的废料和电池搬运依靠什么路线运输方式?

回复：核心机房至一楼或地下一楼 UPS 间有电梯可供使用。成交供应商可在下午五点后使用电梯进行物料运输。但成交供应商须自行负责电梯的电子部件保护措施，相关保护措施费用应在措施费中包干考虑。

（二）、问：施工区域是否正常营业，施工是否主要以晚上为主?

回复：施工区域所在楼宇处于正常运行状态，施工机房为医院核心信息机房，承载医院供电、网络、主机、存储、安全、软件系统、监控及电话等全部关键设施，施工环境复杂、容错窗口极小。响应供应商须在响应方案中充分考虑医疗场所特殊性及上述复杂工况，合理

安排施工计划。因施工组织不当导致信息系统中断、业务停摆或医疗秩序受扰的，响应供应商承担全部赔偿责任，采购人有权立即终止合同，由此产生的一切损失及后果均由响应供应商承担。

（三）、问：大楼现有市电进线容量，配电柜位置到机房距离有多远?

回复：医院采用双路市电供电，电源由一层总配电间引出，接入地下一层 UPS 间，经自动转换开关电器（ATSE）切换后，向 2 楼施工改造区域供电。以一层总配电间内相应出线开关的下口（负荷侧）为物理分界点。该出线开关下口及以下的所有线缆敷设、设备安装、调试及附属工程，均属于本次招标的施工及报价范围；一层总配电间内该出线开关本体及其上口的电源引入部分，不在本次报价范围内。

（四）、问：清单里标注了“不限于以下电缆”请问电缆有无明确规格要求，线缆长度是否有估算数量?

回复：响应供应商所投电缆须满足国家现行标准、消防验收及 B 级机房设备接入要求，品牌规格须施工前报采购人确认，不符合要求的不予验收。供应商应依据采购文件资料自行测算线缆长度，将全部线缆及配套工作纳入响应报价。成交后深化设计，工程量按合同约定结算。除合同另有约定外，成交后不接受因清单不完整或长度未列明主张额外费用。

（五）、问：第三方检测是甲方安排还是包含在报价里?

回复：第三方检测由采购人委托第三方进行检测，检测费用包含在成交单位报价中，由成交单位承担。

（六）、问：每个机柜 12 根 CAT6+12 芯 OM3,25 台机柜+6 台网络机柜共 31 台，数量是否准确?

回复：暂估，由成交供应商深化设计，并由采购人确认。

（七）、问：精密空调距离外机放置区域有多远，路线是否复杂?

回复：精密空调外机可放置在该楼宇的屋顶或一楼地面。施工区域位于二楼，该楼宇共四层，线路可在管道井内走线。具体走线方案由成交供应商深化设计，并由采购人确认。

（八）、竞争性磋商文件第四章采购需求，七、施工工期要求：“1.本工程工期要求：根据采购人要求时间，自施工之日起 40 个日历天内完成。”；现更正为：“1.本工程工期要求：自合同签订之日起 30 天内完成设备安装调试”。

（九）、本项目磋商响应文件提交截止时间以及提交保证金截止时间延期至 2026 年 11 月 10 日 14:00 时。

（十）、其余内容不变。

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

地址：上海市松江区光星路 2209 号

邮编：200137

联系人：钱老师

电话：021-37730011-24522

2.采购代理机构信息

地址：上海市延安西路1319号（利星行广场）15楼

邮编：200050

联系人：倪玥、姜诚东

电话：18116365969

传真：021-62260898

邮箱：niyue@cairui.com.cn