# 上海工程技术大学实训3号楼通风设备更新项目

## 更正公告

上海中世建设咨询有限公司受上海工程技术大学委托，对上海工程技术大学实训3号楼通风设备更新项目进行公开招标采购，**现对本项目更正如下：**

**一、更正信息**

1. **招标文件 第三部分 采购需求中** 3.3★通风柜性能要求：“ （2）面风速均匀度检测：依据 QB/T 5589-2021、JB/T6412-1999 标准，通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%；”**更正为**“（2）面风速均匀度检测：依据 QB/T 5589-2021 **或** JB/T6412-1999 标准，通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%；”

2. **招标文件 第三部分 采购需求中 7 玻璃钢定频风机**：“玻璃钢变频风机选用耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，具备防爆要求，风机产品为全玻璃钢制作，驱动形式采用直联式传动（直驱式）不得采用皮带传动，提供的设备应招标方提出的各项性能参数要求，包括不仅局限于：现场风量、风压、电机功率等要求。”**更正为“玻璃钢定频风机**选用耐酸碱腐蚀的**玻璃钢定频离心风机**，具备防爆要求，风机产品为全玻璃钢制作，驱动形式采用直联式传动（直驱式）不得采用皮带传动，提供的设备应招标方提出的各项性能参数要求，包括不仅局限于：现场风量、风压、电机功率等要求。”

   7.2 玻璃钢定频风机性能：“风机选用耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，传动形式为直连式（直驱式）不得采用皮带传动，风机噪音≤80dB(A)，每台排风机可独立操作运行。风机产品为全玻璃钢制作，提供的设备应招标方提出的各项性能参数要求，包括不仅局限于：现场风量、风压、电机功率等要求。”更正为“风机选用耐酸碱腐蚀的**玻璃钢定频离心风机**，传动形式为直连式（直驱式）不得采用皮带传动，风机噪音≤80dB(A)，每台排风机可独立操作运行。风机产品为全玻璃钢制作，提供的设备应招标方提出的各项性能参数要求，包括不仅局限于：现场风量、风压、电机功率等要求。”

3. 投标截止时间（开标时间）延期至：2026-07-09 09:30:00（北京时间）。

**二、其他补充事宜**

原本项目公开招标文件凡涉及以上内容的均作此修改和补充，本项目其他内容和本项目其他相关内容均不作调整。

**三、联系方式**

**1.采购人信息**

单位名称：上海工程技术大学

地　　址：上海市松江区龙腾路 333 号

联 系 人：白老师

电　　话：021-67791477

**2.采购代理机构信息**

单位名称：上海中世建设咨询有限公司

地　　址：上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）

邮　　编：200063

联 系 人：邢楠、黄梦如、王依依

电　　话：021-62441381、52555810

**3.项目联系方式**

项目联系人：邢楠、黄梦如、王依依

联系方式：021-62441381、52555810