

**杨浦区养老服务机构增设消防设施物联网系统设备采购项目（项目编号：
310110000260825130436-10376998）的更正通知**

各投标方：

上海哈复招标服务有限公司受上海市杨浦区应急管理局委托，为杨浦区养老服务机构增设消防设施物联网系统设备采购项目（项目编号：310110000260825130436-10376998）进行公开招标，现对部分内容进行澄清和更正：

澄清内容1：

有投标单位提出招标文件“（二）管理平台要求”中，第9条“支持对设备下发控制命令，包括消音、屏蔽、解除屏蔽”要求不合理；

澄清回复如下：

本项目管理平台要求第9条所涉“消音、屏蔽、解除屏蔽”控制命令，其对象为本项目物联网设备，属于对物联网设备的运维管理功能，并非对养老机构既有消防设施运行状态及其联动功能的控制。所以第9条“支持对设备下发控制命令，包括消音、屏蔽、解除屏蔽”的设备指的是物联网设备并非消防设施。

更正内容1：

一、 原：

（一）设备清单

编号	名称	配置	数量	单位
1	用户信息传输装置（核心产品）	1.1▲设备应能接入220V交流供电,也能由12V备用直流电池供电。设备交流电源应能在AC 90V~264V50Hz±1%或60Hz±1%条件下正常工作。备用直流电源的供电时间应大于等于12小时。（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章） 1.3设备应具备下述接口，接口数量不少于：3 路 RS485 数据接口，3 路 RS232 数据接口，2 路开关量输入接口，2 路开关量输出接口，1 个 SIM 卡座，1 路 RJ45 以太网接口，1 路 CAN 总线接口，1 个 220V 交流电源接口。	47	台

现更正为：

(一) 设备清单

编号	名称	配置	数量	单位
1	用户信息传输装置(核心产品)	1.1▲设备应能接入220V交流供电,也能由12V备用直流电池供电。备用直流电源的供电时间应大于等于12小时。(需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章) 1.3设备应具备下述接口,接口数量不少于:2路RS485 数据接口,2路RS232 数据接口,RS485与RS232接口可复用,2路开关量输入接口,2路开关量输出接口,1个 SIM 卡座,1路 RJ45 以太网接口或1 路 CAN 总线接口,1个 220V 交流电源接口。	47	台

除上述更正参数外,其余未提及参数不作变更,按原招标文件执行。

更正内容2:

原:

2	用户信息传输装置电池	2.1蓄电池规格: 5AH-12V-1.8V 2.2 接线端子: 90*70*101-6.35x0.8mm端子	47	个
---	------------	--	----	---

现更正为:

2	用户信息传输装置电池	2.1蓄电池规格: 5Ah-12V-13.8V 2.2 接线端子: 90*70*101-6.35x0.8mm端子	47	个
---	------------	---	----	---

更正内容3:

原:

5	压力传感器	5.10▲设备应能通过蓝牙与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证;(需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章) 5.11▲蓝牙调试APP应能进行设备维护,包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置,并能显示命令下发结果。(需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章)	226	台
---	-------	--	-----	---

现更正为:

5	压力传感器	5. 10▲设备应能通过蓝牙或网络与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证; (需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章) 5. 11▲蓝牙或网络调试APP应能进行设备维护, 包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置, 并能显示命令下发结果。(需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章)	226	台
---	-------	--	-----	---

除上述更正参数外, 其余未提及参数不作变更, 按原招标文件执行。

更正内容4:

原:

6	水位传感器	6. 8设备应具有显示屏, 能显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示 6. 10▲设备应能通过蓝牙与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证; (需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章) 6. 11▲蓝牙调试APP应能进行设备维护, 包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置, 并能显示命令下发结果。(需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章) 6. 13设备采集的压力数据高于报警上限阈值、低于报警下限阈值或超过波动阈值时, 应能将报警状态上报管理平台; 6. 14设备支持通过管理平台下发远程升级。	13	个
---	-------	--	----	---

现更正为:

6	水位传感器	6.8设备应具有显示屏，能显示液位值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示 6.10▲设备应能通过蓝牙或网络与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证；（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章） 6.11▲蓝牙或网络调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果。（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章） 6.13设备采集的液位数据高于报警上限阈值、低于报警下限阈值或超过波动阈值时，应能将报警状态上报管理平台； 6.14设备支持通过管理平台下发远程升级。	13	个
---	-------	---	----	---

除上述更正参数外，其余未提及参数不作变更，按原招标文件执行。

更正内容5:

（二）原：管理平台要求（47套）

4 支持小程序用户接收已绑定设备的报警推送信息，可查看设备基本信息和模拟量。

现更正为:

（二）管理平台要求（47套）

4 支持平台用户在app等设备上接收已绑定设备的报警推送信息，可查看设备基本信息和模拟量。

更正内容6:

原

▲条款偏离表

序号	设备名称	具体招标要求	投标情况	偏离	证明材料所在页码
1.	用户信息传输装置	▲设备应能接入220V交流供电，也能由12V备用直流电池供电。设备交流电源应能在AC			

	(核心产品)	90V~264V50Hz±1%或60Hz±1%条件下正常工作。 备用直流电源的供电时间应大于等于12小时。（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章）			
4.		▲设备应能通过蓝牙与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证；（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章）			
5.	压力传感器	▲蓝牙调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果。（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章）			
7.		▲设备应能通过蓝牙与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证；（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章）			
8.	水位传感器	▲蓝牙调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果。（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章）			

现更正为:

▲条款偏离表

序号	设备	具体招标要求	投标情况	偏离	证明材料所在页码
	名称				
1.	用户信息传输装置（核心产品）	▲设备应能接入220V交流供电，也能由12V备用直流电源供电。备用直流电源的供电时间应大于等于12小时。（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章）			
4.	压力传感器	▲设备应能通过蓝牙或网络与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证；（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章）			
5.		▲蓝牙或网络调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果。（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章）			
7.	水位传感器	▲设备应能通过蓝牙或网络与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证；（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章）			
8.		▲蓝牙或网络调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果。（需要提供功能界面截图或第三方出具的检测报告或测试报告等证明材料并加盖投标单位公章）			

除上述更正参数外，其余未提及参数不作变更，按原招标文件执行。

更正内容7:

原：投标保证金请于投标截止时间（2026-10-20 9:30:00）前到账。

提交投标文件截止时间：2026-10-20 9:30:00（北京时间）

开标时间：2026-10-20 9:30:00

现延期至：投标保证金请于投标截止时间（2026-11-2 9:30:00）前到账。

提交投标文件截止时间：2026-11-2 9:30:00（北京时间）

开标时间：2026-11-2 9:30:00

除上述内容外，其他内容和要求不变。

请贵单位收到《更正通知》于2026年10月19日下午16:00之前回执给予书面回复。

采购代理机构：上海哈复招标服务有限公司

地址：上海市杨浦区临青路430号4号楼5楼C506

联系人：施周艳

联系电话：65570321*8007

邮箱：hafuzb@sina.com

2026年10月16日

回 执

公司/单位名称（盖章）：

签 名：

日 期：