

东体游泳馆比赛池场地照明灯具及控制系统更新

补充文件

一、 招标文件与本招标补充文件不一致处，均以本招标补充文件为准。

二、 招标单位对其中具有共性的或认为必须解释说明的问题答复如下：

1. 招标文件第四章《项目内容及技术要求》2.1 灯具要求★(1)：“比赛照明灯具 104 套，观众席照明灯具 16 套，灯具应采用高性能耐高温耐 腐蚀材质，具有较好的抗撞击性，灯具尺寸不大于 700*700*500mm；比赛照明灯 具设计参考值 1200W，观众席照明灯具设计参考值 550W，允许投标人按国标进行功率方案深化，但需满足国际赛事相关照明要求。”。

答：满足该规格尺寸要求且达到功率标准的产品市场竞争充分。取消该条“★”条款，更改为“▲”条款，但数量不得修改。

2. 第二章投标人须知 10，“书面疑问提交截止时间潜在投标人经 过现场踏勘后，对招标文件如有疑问，可要求澄清。澄清要求应以书 面形式(盖单位公章)在招标文件获取截止日期后一日 11:00 之前传 真至采购代理机构(传真号码：021-62274938)，原件可采用快递方 式送达”和投标人 11.11 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前。

答：投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。为保证招标的合法性、公平性，潜在投标人认为本项目的服务需求书中的技术、服务等相关需求指标存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，采购代理机构将及时进行调查或组织论证，如情况属实，采购代理机构将对相关技术、服务需求指标做相应修改。

3. 设计图纸灯具额定电压为 AC380V, 属驱动器内置的一体化灯具， 招标文件强制要求灯具与驱动器分离并配置驱动器箱，明显不符合灯具额定电压 AC380V 的设计要求。且国家及行业标准并未强制要求体 育照明灯具必须采用驱动器外置方案，该条款实质排除了技术成熟、 性能可靠的一体化灯具参与竞争，涉嫌以

不合理条件限制或排斥潜在投标人，违反政府采购公平竞争原则。

答：根据设计要求及采购需求，本项目采购灯具为分体式驱动。

4. 招标文件中要求：比赛照明灯具重量不大于 20KG, 观众席照明灯具重量不大于 12KG；是否包含开关电源重量，如采用灯具驱动一体式方案，此要求是否放开部分限制。申请：补充不同驱动方案重量限制。

答：不含开关电源重量。根据设计要求，本项目不采用一体式方案。

5. 招标文件要求：本项目不接受进口产品投标”，但技术需求指定“科瑞（CREE）、日亚（NICHIA）、欧司朗（OSRAM）或同档次及以上品牌大功率芯片”，且认证接受 UL、CE。请明确“进口产品”定义：整机进口还是含进口芯片？若灯具国内生产但芯片进口，是否允许？本国产品声明及 20%价格扣除如何适用？

答：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》执行。

6. 第四章第 20 页写“比赛照明灯具 104 套，观众席照明灯具 16 套”；表二主要设备清单第 24 页写“观众席照明灯具 12 套”；投标报价明细表第 50 页也写 12 套；技术响应偏离表第 66 页又写 16 套。请统一数量。若为 12 套，防眩光装置 116 套是否对应 104+12？若为 16 套，总数 120 套，防眩光装置、安装结构件数量是否应调整？

答：2026 年 9 月 15 日已发布更正公告明确比赛照明灯具 104 套，观众席照明灯具 12 套，所有配套也根据以上数量配置。

7. 招标文件评分细则中，投标样品分总分 10 分，而细化评分中总分 12 分，描述“无控制外溢光及眩光装置，未配备钢化玻璃得 0-2 分”语义不明，前文要求微晶钢化玻璃及防眩配置，与此处矛盾，请明确。

答：前文为技术要求。评分办法中“无控制外溢光及眩光装置，未配备钢化玻璃得 0-2 分”则是根据样品是否提供了该项内容及质量进行打分。

8. 评标办法要求“所投产品提供投标截止之日前 36 个月类似项目经验并附合同”,但投标人须知第 9 页 3.3 又说资格、业绩必须为投标人所有。请明确业绩是投标人业绩还是产品/制造商业绩。

答: 供应商或产品业绩均可。

9. 合同第 32 页 11.9 “甲方不承担货物质量、工期延误、费用增加、安全事故的任何责任”;第 27 页 2.3 要求乙方承担因赛事、演出等 暂停引起的损失且不增加费用。请明确因甲方/运营单位原因造成停工、延误、费用增加时的顺延和补偿机制。

答: 无补偿。

10. 本项目开标时间延期至 2026 年 10 月 9 日上午 10:00

11. 投标保证金递交截止时间延期至 2026 年 10 月 9 日上午 10:00 前

12. 样品递交时间统一为 2026 年 10 月 8 日 10:00-16:00.

招标人: 上海市体育场馆设施管理中心

招标代理机构: 上海东方投资监理有限公司

2026 年 9 月 21 日