

街道微型应急消防工作站消防装备器材项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：310101000251021143955-01290668

原公告的采购项目名称：街道微型应急消防工作站消防装备器材项目

首次公告日期：2025 年 11 月 18 日

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：

1、现对招标文件第三部分采购需求**包件三：破拆器材**“二、技术要求”**“3、电动液压多功能钳（电动液压剪扩器）”**和**“4、无齿锯（小动力）”**中的技术参数要求进行更正，更正内容如下：

1）**“3、电动液压多功能钳（电动液压剪扩器）”**中

①原技术参数要求“▲（3）重量≤18kg。每台配有交直流电源转换器、电池（电池容量不低于 5Ah，电池含电量显示功能）、充电器；配备用电池（电池容量不低于 5Ah）1 块。”**现更正为“▲（3）重量≤19kg。每台配有交直流电源转换器、电池（电池容量不低于 5Ah，电池含电量显示功能）、充电器；配备用电池（电池容量不低于 5Ah）1 块。”**

②**增加**技术参数要求“（4）符合《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》（GB/T17906-2021）电动破拆工具组试验大纲。”

2）**“4、无齿锯（小动力）”**中

①原技术参数要求“（1）产品符合 GB/T17906-2021《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》相关标准要求。提供所投产品的完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。”**现更正为“（1）产品符合产品符合 GB32406-2015《消防应急救援设备破拆机具通用技术条件》燃油型无齿锯试验大纲。提供所投产品的完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。”**

②**删除**原技术参数要求

“（10）机器配备至少 2 片多功能锯片（所供锯片应与第三方出具检测报告中锯片规格型号、生产厂家等信息一致），尺寸：350mmx25.4/20mm。（11）发动机产品需要符合国家环保认证，机型排放达到《非道路移动机械用小型点燃式发动

机排气污染物排放限值和测量方法（中国第一、第二阶段）》（GB26133-2010）二阶段的要求，并且有检测报告。”

2. 本项目投标截止时间、开标时间现延期至 2025 年 12 月 15 日 15:00（各包件均适用）。

更正日期：2025 年 11 月 28 日

三、其他补充事宜

除上述内容外，招标文件的其他内容和要求不变。本更正内容与原招标文件相关表述不一致处，以本更正内容为准。本更正内容为招标文件的一部分，与招标文件具有同等法律效力。