室内机性能参数表:

设备编号	设备形式	参考型号	制冷工质	制冷工况				制热工况				风机		功率		电源	噪声	设备尺寸	重量	减震方式	数量	备注
				制冷量	室内湿球风冷参数		室外温度	制热量	室内温度	室外气象参数		风量	余热值压	制冷	制热			(H×W×D)				
				(kw)	干球温度(℃)	湿球温度(℃)	(℃)	(kw)	(℃)	干球温度(℃)	湿球温度(℃)	(m^3/h)	(Pa)	(kw)	(kw)	(V-Ø-Hz)	dB(A)		(kg)	(R/S)	(台)	
AC-01-01~18	高静压风管室内机		R410a	45	27.0	19.5	35.0	56	20.0	7	6	7500	≥400	2	2	220-1-50	≤60	580x1850x900	166	S	18	

变频多联式空调室外机技术参数表:

减振:R表示橡胶垫隔振方式,S表示弹簧隔振方式.

序号	设备编号	参考型号	服务区域	室外机类型	标准制冷量	标准制热量	综合能源效率	制冷能效比	风量风量	噪声	电压/相/频率	额定功率	单台模块最大熔丝电流	单台模块最小线路电流	机组重量	机组外形尺寸	减振	数量	备注
					kW	kW	APF	IPLV	(m^3/h)	dB(A)	V-Φ-Hz	kW	MFA(A)	MCA(A)	kg	长X宽X高(mm)	方式	台	
1	OVRF-1-01		盟城馆	变频多联式空调室外机	270	>300	4.42	8.0	80000	≤68	380-3-50	<73	100	74.6	1100	1360*840*1760+1900*840*1760X2	R	1	
2	OVRF-1-02		羽毛球馆	变频多联式空调室外机	270	>300	4.42	8.0	80000	≤68	380-3-50	<73	100	74.6	1100	1360*840*1760+1900*840*1760X2	R	1	
3	OVRF-1-03		羽毛球馆	变频多联式空调室外机	270	>300	4.42	8.0	80000	≤68	380-3-50	<73	100	74.6	1100	1360*840*1760+1900*840*1760X2	R	1	

注:1、室外机标准制冷(热)量根据以下进风条件而定:制冷(35℃DB),制热(7℃DB,6℃WB).
2、室外气温58℃仍能正常制冷,-30℃仍能正常制热.
3、室外气温40℃时修正室外机制冷量不小于标准制冷量的95%.
4、室外气温-8℃时室外机修正制热量不小于标准制热量的80%.
5、室外机所配相压缩机均为全变频压缩.