

图例

	混凝土结构柱	
	200/100厚加气混泥土砌块	所有女儿墙墙内侧或女儿墙外侧设置耐久做法要求
耐火极限：两样厚度均不低于3小时耐火极限		
	100厚铝镁锰无骨架岩棉板墙（内墙）	
构造做法：12mm耐火石膏板+40*75mm截面尺寸轻龙骨（其中5.0厚骨架）+12mm耐火石膏板 耐火极限：1.05小时不燃性（依据《建筑设计防火规范》节附录 由承建商自行检测报告复核耐火极限）		
	200厚预制外挂内（外）墙 注：预制外墙仅示意，详见装配式图纸	
	进入处	
	降板300	
	降板400	
	降板500	

变形缝做法参见		
部位	图集编号	详图编号
保温变形缝做法（干挂）	14J936	BD1系.3A型
保温变形缝做法（湿贴）	14J936	BD1系.4A型
面砖、屋檐变形缝做法（干挂）	14J936	BM4系.1型
面砖、屋檐变形缝做法（湿贴）	14J936	BM4系.2型
外墙变形缝做法（干挂）	14J936	BG3系.1型
外墙变形缝做法（湿贴）	14J936	BG3系.2型
屋面变形缝做法（干挂）	14J936	BW1系.1型
屋面变形缝做法（湿贴）	14J936	BW1系.2型

注：变形缝处的基层及其他材料应详细说明

说明：
1.凡未注明混凝土墙，柱尺寸定位均对轴线；
2.除注明者外，墙身侧均同中或承柱边取齐；
3.混凝土浇上无可靠角，均当不得材料（护士站、保护底板等），并且设置可靠地人员疏散。
4.进长处窗台高度或者保证女儿墙高不低于相应地面的耐火极限。
5.屋面电房水房门下方均做100高挡水坎。
6.屋面烟风道采用不锈钢百叶，具体参考给排水图纸，待水管、电缆静变安装后，再用高一级标号细石混凝土浇捣修补两遍门相平。
7.设备平台待管道安装后砖砌，管道穿越楼板，梯板及防火分区等处的楼层应采用防火封堵材料封堵，楼面管洞距离应设置100高混凝土翻边，厚度同墙体。
8.气体灭火房间门向疏散方向开启，并能自行关闭，用于疏散的门能从房间内打开。
9.所有走廊的建筑墙体均为A类不燃防火玻璃墙（耐火性外围防热），满足耐火时间1.0h。
10.地空外管穿过变形缝处两侧各设不小于500mm长，管径侧宽度管径外加100mm。
11.机房内及屋面检修设备基础尺寸及定位待设备厂家确定后，方设备厂家确认可施工。

屋顶层平面图

华建集团 ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD
设计证书甲级编号A131004031

合作设计单位 CO-OPERATED WITH
上海同济协力建设工程咨询有限公司
施工图设计复核章(电子)
资质证书编号：91310115...

审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY/DATE	2024-12-12
设计总负责人/日期 DESIGN ON-CHARGE/DATE	2024-12-12
审核人/日期 AUDITED BY/DATE	2024-12-12
专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY/DATE	2024-12-12
校对人/日期 CHECKED BY/DATE	2024-12-12
设计人/日期 DESIGNED BY/DATE	2024-12-12
建设单位 CLIENT	上海中医药大学附属龙华医院
项目名称 PROJECT	上海中医药大学附属龙华医院航头院区二期（整国家医学中心）
子项名称 SUB PROJECT	3#人才中心(含连廊)
图名 DRAWING TITLE	屋面层平面
工程编号 JOB NO.	241020G403065
阶段 STAGE	施工图设计
比例 SCALE	1：100
专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	2024-12-12
图别,图号 DRAWING NO.	A-03-10-05

序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

图章 SEAL

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：王未民
注册号：3100403-663
有效期：至2025年11月
（电子）

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：曹荣林
注册号：3100403-502
有效期：至2026年5月
（电子）

工程设计出图专用章(电子)
资质证书号：A131004031
有效期至：2028年12月28日

建筑专业出图 CONFIRMED BY A (DATE)
给水专业出图 CONFIRMED BY P (DATE)
暖通专业出图 CONFIRMED BY K (DATE)
电气专业出图 CONFIRMED BY E (DATE)
装修专业出图 CONFIRMED BY D (DATE)