

## 3、分项报价表（含报价明细表）

## 投标报价明细表

项目名称：上海市中医医院芷江路院区空调暖通设备大修改造项目

序号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	合计报价
1	风冷热泵机组	深圳	深圳麦克维尔空调有限公司、麦克维尔 MHZ510ER6-FA	变频机组，名义制热量 555kW，制热 COP3.45；	106.00	2 台	212.00
2	蒸汽发生器	浙江省湖州市	浙江力聚热能装备股份有限公司、力聚 LJRZ500-1.0-Q	单台额定蒸发量 500 kg/h，蒸汽压力 1.0MPa,室外撬装一体式	78.00	2 台	156.00
3	冷却塔	上海市	上海艾客制冷科技有限公司、艾客 AC-20321D-2N	处理水流量 350m <sup>3</sup> /h，风机功率 2*7.5kW 变频电机	48.00	1 组	48.00
4	空气源热泵热水机组	广东省广州市	广东芬尼克兹节能设备有限公司、芬尼克兹 PASHW120S-XB	制热量 41.36kW，COP4.62	13.60	6 台	81.60
5	水泵	北京市	威乐（中国）水泵系统有限公司、威乐 Atmos GIGA-B 65/140-11/2-L4	流量 105m <sup>3</sup> /h，扬程 26mH <sub>2</sub> O	4.90	3 台	14.70
			威乐（中国）水泵系统有限公司、威乐 HELIX V2201-1/16/E/KS/380-50-GB2	流量 25m <sup>3</sup> /h，扬程 10mH <sub>2</sub> O	2.70	3 台	8.10
			威乐（中国）水泵系统有限公司、威乐 HELIX V2201-1/16/E/KS/380-50-GB2	流量 24m <sup>3</sup> /h，扬程 10mH <sub>2</sub> O	2.70	2 台	5.40
6	配电柜 / 控制柜	上海市	定制	自两路变压器接出，供本次新增设备配电柜/控制柜	19.00	2 台	38.00
				供风冷热泵机组，Pe=170kW	7.20	2 台	14.40
				供空气源热泵热水机组，Pe=96kW	5.80	1 台	5.80
				供室外型蒸汽发生器机组及配套设施，Pe=15kW	2.70	1 台	2.70
				供空调热水泵，Pe=46kW	4.60	1 台	4.60
				供生活热水泵，Pe=5kW	1.75	1 台	1.75
				供冷却塔，Pe=11kW	2.40	1 台	2.40
7	自控柜	上海市	定制	包含完成空调采暖、生活热水、蒸汽及病房楼空调制冷系统等子系统群控所需的自控柜；包含需求清单中包含的自控系统核心硬件、数据采集网关、传	14.00	4 台	56.00

序号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	合计报价
				传感器及计量仪表、控制柜体等			
8	数智化能管平台	上海市	定制	改造范围内设备监控平台、能源管理平台的建设； 医院变配电间及住院楼各楼层加装智能电表及通讯接入； 医院相关区域多联式空调（热泵）系统的集中控制平台建设；	159.00	1套	159.00
9	多联机空调	上海市	大金空调（上海）有限公司； <b>室外机：</b> 大金 RUXYQ10BB、大金 RUXYQ16BB； <b>室内机：</b> 大金 FXSP45DA、FXSP56DA；大金 FXFP71BA	大金 RUXYQ10BB：名义制冷量 28kW、名义制热量 31.5kW；（含配套室内机）	9.35	4套	37.40
				大金 RUXYQ16BB：名义制冷量 45kW、名义制热量 50kW；（含配套室内机）	13.16	5套	65.80
10	模块式风冷冷水/热泵机组	深圳	深圳麦克维尔空调有限公司、麦克维尔 MAC230ER5-FD	名义制冷量/制热量：65/70kW； 名义制冷/制热性能系数：3.03/3.17	7.10	3台	21.30
总价（人民币小写）：934.95 万元							
总价（人民币大写）：玖佰叁拾肆万玖仟伍佰元整							

说明：（1）所有价格均用人民币表示，单位为万元。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人（公章）：哲安智建技术（上海）有限公司

法定代表人（签字或盖章）：卜平

2026年4月10日